



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0257

Срок действия с 17.03.2021г. до 17.03.2026г.

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
рег.№РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ **ООО «Нико-Пласт»** **ОГРН 1022603625076**
наименование предприятия, организации

Юридический адрес: **357118, РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул. 3 Интернационала, 128/1** Тел. +7 (86554) 6-20-58, +7 (86554) 6-20-53
E-mail: niko-plast2000@yandex.ru

юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **ООО «Нико-Пласт»** **ОГРН 1022603625076**
наименование предприятия, организации

Юридический адрес: **357118, РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул. 3 Интернационала, 128/1** Тел. +7 (86554) 6-20-58, +7 (86554) 6-20-53
E-mail: niko-plast2000@yandex.ru

юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ»
ОГРН 1086163003024, Адрес: ул. Станиславского, д.110Б, г. Ростов-на-Дону, 344002.
Тел: (863) 221 40 39 Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 от 09.11.2015 г.,
E-mail: info@testflame.com Сайт с реестром: <https://www.fire2ctrl.com>

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные,
выпускаемые по ТУ 5772-001-10258857-02 Код ОКПД 2: 22.29.29 Серийный
выпуск**

наименование продукции, серийный выпуск или партия

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
**Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ: группа горючести - Г2 (умеренногорючие по ГОСТ
30244-94), группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые по ГОСТ 30402-96),
дымообразующая способность – Д3 (с высокой дымообразующей способностью по ГОСТ
12.1.044-2018 п.4.18), токсичность продуктов горения – Т2 (умеренноопасные по ГОСТ
12.1.044-2018 п.4.20); класс пожарной опасности изделий соответствует КМ5, что
допускает их к применению для отделки стен и потолков в помещениях, кроме оговоренных в
таблицах 28, 29, в статье 134 Федерального закона № 123-ФЗ**

обозначение нормативных документов

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний №ДВ/П301/98 от
01.03.2021г., Испытательная лаборатория «СтройТЕСТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ»,
Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИП301 от 09.11.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5772-001-10258857-02

Маркировка продукции допускается зарегистрированным знаком соответствия № 740054 Системы "FIRE-CONTROL". В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется ОС, выдавшим сертификат.

Руководитель органа по сертификации

Эксперты (эксперты)


подпись

А.С.Карпачева

№ **0000817**

О. Е. Карпова
Ф.И.О.