

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00746/22



## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОСТАНДАРТ» (ООО «ТЕРМОСТАНДАРТ»).

Место нахождения: 656012, РОССИЯ, Алтайский край, городской округ город Барнаул, город Барнаул, улица Красноярская, дом 230Ж. Адрес места осуществления деятельности: 656012, РОССИЯ, Алтайский край, городской округ город Барнаул, город Барнаул, улица Красноярская, дом 230Ж.

ОГРН: 1212200027049. ИНН: 2224210255. Телефон: +7(3852)36-06-86. Электронная почта: manager@termostandart.com.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОСТАНДАРТ» (ООО «ТЕРМОСТАНДАРТ»).

Место нахождения: 656012, РОССИЯ, Алтайский край, городской округ город Барнаул, город Барнаул, улица Красноярская, дом 230Ж. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 656012, РОССИЯ, Алтайский край, городской округ город Барнаул, город Барнаул, улица Красноярская, дом 230Ж.

ОГРН: 1212200027049. ИНН: 2224210255. Телефон: +7(3852)36-06-86. Электронная почта: manager@termostandart.com.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114501589. Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные типов Р и Т, видов А и Б, марок ППС10, ППС12, ППС13, ППС14, ППС15, ППС16, ППС17, ППС20, толщиной от 10 мм до 500 мм, плотностью от 10 кг/м<sup>3</sup> до 20 кг/м<sup>3</sup>, изготавливаемые в соответствии с ГОСТ 15588-2014 «ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 22.21.41.110

код ТН ВЭД ЕАЭС

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 428-С/ТР-22 от 28.03.2022 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 792-АСП/21 от 23.12.2021 г. ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в Приложении №1 на 1 листе.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок хранения – 1 год. Условия хранения продукции - Плиты должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня. Допускается хранение под навесом, защищающим плиты от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. Срок службы или ресурс продукции: не устанавливается.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента приведены в Приложении №1 на 1 листе.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 30.03.2022

по

29.03.2027



М.П. (подпись) (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)

(подпись)  
(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич  
(фамилия, имя, отчество)

Шигабдинова Регина Тагировна  
(фамилия, имя, отчество)

## ПРИЛОЖЕНИЕ №1

### К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00746/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)



Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям  
технического регламента:  
ГОСТ 15588-2014 «ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Технические условия» от 01.07.2015 г.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной  
основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил   | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил  |
|--|---|---|
|  |   | Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ5               |
| ГОСТ 30244-94  | Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"   | Группа горючести – Г4 (сильногорючие)                               |
| ГОСТ 30402-96  | Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"   | Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)               |
| ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18                         | Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) |
| ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20                         | Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | Группа токсичности – Т3 (высокоопасные)                             |



Руководитель  
М.П. (заместитель руководителя) органа по  
сертификации  
Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)  
  
(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич  
(фамилия, имя, отчество)

Шигабдинова Регина Тагировна  
(фамилия, имя, отчество)